

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
COMMUNE DE BLOSSEVILLE (76460)

Carte diagnostique

**Contraintes parcelaires de l'habitat
 et carte pédologique**

- Classe d'aptitude N°1 : Sols limono-sableux épais
Absence d'hydromorphie
-> Tranchées d'infiltration à faible profondeur préconisées
- Classe d'aptitude N°2 : Sols limono-sableux assez épais sur limons argilo-sableux
Sols faiblement hydromorphes
-> Tranchées d'infiltration à faible profondeur et surdimensionnées préconisées
- Classe d'aptitude N°3 : Sols limono-sableux sur argile sablo-limoneuse
Hydromorphie pouvant être marquée. Perméabilité supposée faible
->Lits filtrants à flux vertical drainés préconisés

- Coefficient spécifique de difficulté N°0
- Coefficient spécifique de difficulté N°1
- Coefficient spécifique de difficulté N°2
- Coefficient spécifique de difficulté N°3
- Coefficient spécifique de difficulté N°4
- Coefficient spécifique de difficulté N°5



Echelle 1:2 000



Edité le 03/05/2019

